



TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1267 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Brand

BBR 5

Innehavare: AB Furhoffs Rostfria

Haganders väg 2, Box 93 541 22, Skövde, Sverige

Tel: +46 0500 444546 Fax: +46 0500 444520

E-post: info@furhoffs.se Web: www.furhoffs.se

Produkt namn: Golvbrunn FURO 007, 105, 113

Golvbrunnar med vattenfyllda lås.

Avsedd användning

Golvbrunnar med vattenfyllda lås och kopplade till rör för montering i bjälklag

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brand, Klassbeteckningar EI 60	5:231
Avskiljande konstruktion	5:232

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2015-05-12
Bilaga 2: Produktmärkning	2015-05-12
Bilaga 3: Kontroll	2015-05-12
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2015-05-12

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se



Beslutsdatum: 2015-05-12

Diarienummer: 232/15

Giltigt till: 2020-05-11

Kiwa Sverige AB


Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig


Johnny Ostenfeldt
Handläggare